



Coffrets logement

Montés-cablés

Type
T1-T2



31622



Les coffrets sont configurés à titre indicatif suivant les prescriptions de la norme NFC15-100 édition 2010, ils doivent être installés et adaptés en fonction des équipements prévus dans le logement.

| Référence | Désignation (H x L x P) | 31622 | 31624 |
|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | Sans chauffage | Avec chauffage |
| - | Coffret 13 modules | 2R | 3R |
| 03412 | ID 2 x 63 A 30 mA Type AC | 1 | - |
| 03422 | ID 2 x 63 A 30 mA Type A | 1 | 1 |
| 03424 | ID 2 x 63 A 30 mA Type AC | - | 1 |
| 01002 | Disjoncteur Ph/N 2A C4,5 kA | - | 1 |
| 01010 | Disjoncteur Ph/N 10 A C4,5 kA | 2 | 2 |
| 01016 | Disjoncteur Ph/N 16 A C4,5 kA | 3 | 3 |
| 01020 | Disjoncteur Ph/N 20 A C4,5 kA | 3 | 5 |
| 01032 | Disjoncteur Ph/N 32 A C4,5 kA | 1 | 1 |
| 04502 | Contacteur J/N | - | 1 |
| 04564 | Prise Double 16 A | 1 | 1 |
| Réserve de place | | 31% (8M) | 43% (17M) |



Coffrets logement

Montés-cablés

Type
T3-T4



31632



Les coffrets sont configurés à titre indicatif suivant les prescriptions de la norme NFC15-100 édition 2010, ils doivent être installés et adaptés en fonction des équipements prévus dans le logement.

| Référence | Désignation (H x L x P) | 31632 | 31634 |
|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | Sans chauffage | Avec chauffage |
| - | Coffret 13 modules | 3R | 3R |
| 03412 | ID 2 x 63 A 30 mA Type AC | 1 | - |
| 03414 | ID 2 x 63 A 30 mA Type AC | 1 | 2 |
| 03422 | ID 2 x 63 A 30 mA Type A | 1 | 1 |
| 01002 | Disjoncteur Ph/N 2A C4,5 kA | - | 1 |
| 01010 | Disjoncteur Ph/N 10 A C4,5 kA | 3 | 3 |
| 01016 | Disjoncteur Ph/N 16 A C4,5 kA | 5 | 5 |
| 01020 | Disjoncteur Ph/N 20 A C4,5 kA | 3 | 6 |
| 01032 | Disjoncteur Ph/N 32 A C4,5 kA | 1 | 1 |
| 04502 | Contacteur J/N 20 A | - | 1 |
| 04564 | Prise Double 16 A | 1 | 1 |
| Réserve de place | | 41% (16M) | 28% (11 Mod) |



Coffrets logement

Montés-cablés

Type
T4 - T5



31636

Les coffrets sont configurés à titre indicatif suivant les prescriptions de la norme NFC15-100 édition 2010, ils doivent être installés et adaptés en fonction des équipements prévus dans le logement.

| Référence | Désignation (H x L x P) | 31636 | 31638 |
|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | Sans chauffage | Avec chauffage |
| - | Coffret 13 modules | 3R | 4R |
| 03412 | ID 2 x 63 A 30 mA Type AC | 1 | - |
| 03414 | ID 2 x 63 A 30 mA Type AC | 1 | 2 |
| 03422 | ID 2 x 63 A 30 mA Type A | 1 | 1 |
| 01002 | Disjoncteur Ph/N 2A C4,5 kA | - | 1 |
| 01010 | Disjoncteur Ph/N 10 A C4,5 kA | 4 | 4 |
| 01016 | Disjoncteur Ph/N 16 A C4,5 kA | 7 | 7 |
| 01020 | Disjoncteur Ph/N 20 A C4,5 kA | 3 | 6 |
| 01032 | Disjoncteur Ph/N 32 A C4,5 kA | 1 | 1 |
| 04502 | Contacteur J/N 20 A | - | 1 |
| 04564 | Prise Double 16 A | 1 | 1 |
| Réserve de place | | 33% (13M) | 40% (21 Mod) |



Coffrets logement

Montés-cablés

Type
T5 - T6



31642



Les coffrets sont configurés à titre indicatif suivant les prescriptions de la norme NFC15-100 édition 2010, ils doivent être installés et adaptés en fonction des équipements prévus dans le logement.

| Référence | Désignation (H x L x P) | 31642 | 31644 |
|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | Sans chauffage | Avec chauffage |
| - | Coffret 13 modules | 4R | 4R |
| 03412 | ID 2 x 63 A 30 mA Type AC | - | - |
| 03414 | ID 2 x 63 A 30 mA Type AC | 3 | 3 |
| 03422 | ID 2 x 63 A 30 mA Type A | 1 | 1 |
| 01002 | Disjoncteur Ph/N 2A C4,5 kA | - | 1 |
| 01010 | Disjoncteur Ph/N 10 A C4,5 kA | 5 | 5 |
| 01016 | Disjoncteur Ph/N 16 A C4,5 kA | 8 | 8 |
| 01020 | Disjoncteur Ph/N 20 A C4,5 kA | 3 | 7 |
| 01032 | Disjoncteur Ph/N 32 A C4,5 kA | 1 | 1 |
| 04502 | Contacteur J/N 20 A | - | 1 |
| 04564 | Prise Double 16 A | 1 | 1 |
| Réserve de place | | 51% (22M) | 30% (16M) |